



البرز تدبیر کاران

البرز تدبیر کاران

خدمات آزمایشگاهی آنالیز روغن و تحقیقات پایش وضعیت (CMI)
سخت‌سخت‌های مکانیکی و ترانسفورماتورهای بزرگ



البرز تدبیر کاران - شرکت فنی و مهندسی
آنالیز روغن و ذرات فرسایشی (کنترل و هب بای ماشین آلات)



تاریخ نمونه گیری تاریخ تعویض روغن تاریخ آخرین تعمیر تاریخ آزمایش 1396/05/11 شماره و تاریخ نامه DLP-618 1396/05/09 ملاحظات محصول 2017	نام دستگاه - قسمت دستگاه COMPRESSOR مدل دستگاه - سازنده دستگاه - طرفیت روغن سرریز 0 کارکرد دستگاه کارکرد روغن	مقاضی آقای محمدرضا بارابی کد نمونه - محل نمونه گیری - نام فرآورده REFRIGRATION S2FR-A نویسنده SHELL گرید 68 سطح کیفیت
---	--	---

No.	Test Name	Result	Test Method
1	Iron (Fe) - ppm	0.1	ASTM D6595
2	Chromium (Cr) - ppm	0.3	ASTM D6595
3	Aluminum (Al) - ppm	0.6	ASTM D6595
4	Copper (Cu) - ppm	0	ASTM D6595
5	Lead (Pb) - ppm	0.9	ASTM D6595
6	Tin (Sn) - ppm	0	ASTM D6595
7	Nickel (Ni) - ppm	0	ASTM D6595
8	Titanium (Ti) - ppm	0	ASTM D6595
9	Silver (Ag) - ppm	0	ASTM D6595
10	Molybdenum (Mo) - ppm	0	ASTM D6595
11	Silicon (Si) - ppm	1.7	ASTM D6595
12	Sodium (Na) - ppm	0.4	ASTM D6595
13	Boron (B) - ppm	0.7	ASTM D6595
14	Vanadium (V) - ppm	0	ASTM D6595
15	Zinc (Zn) - ppm	0.4	ASTM D6595
16	Phosphorus (P) - ppm	0	ASTM D6595
17	Calcium (Ca) - ppm	23.7	ASTM D6595
18	Barium (Ba) - ppm	0	ASTM D6595
19	Magnesium (Mg) - ppm	0.1	ASTM D6595
20	Kin. Viscosity @40°C - cSt	68	ASTM D445
21	Kin. Viscosity @100 °C - cSt	9.27	ASTM D445
22	Viscosity Index	113	ASTM D2270
23	Density -Kg/m3 @15 °C	863	ASTM D4052
24	Pour Point - °C	-42	ASTM D97 - ISO 3016
25	Flash Point (Open Cup) - °C	260	ASTM D92
26	TAN -mg KOH/g	0.01	ASTM D974
27	Gross Water Content	negative	Crackle Test
28	Color	<0.5	ASTM D1500

روغن بو	وضعیت روغن
روغن بو	وضعیت کلی
-	وضعیت دستگاه
نظریه مشخصات روغن بر اساس آزمایشهای فوق با ویژگی های روغن مورد نظر تطبیق می نماید	
نوصیه بضمیمه در مورد انتخاب نا رد روغن با در نظر گرفتن نتایج آزمایشهای فوق، جدول مشخصات تولید کننده و مشخصات دستگاه مورد نظر، به عهده کاربر می باشد. --	

کد رهگیری: ۱۲۰ ۵۲۶۲

بازگشت

نسخه قابل چاپ

تهران - خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی (مهازار)، کوچه سوم

(مهماندوست) پلاک ۴۰

تلفن: ۸۸۵۱۵۱۳۶-۹

فکس: ۸۸۶۶۰۸۰۳

بررسی و پاسخ 2

دریافت نتایج (قابل PDF)	
Complete	Machinery
NewOil	Trans
PC	PA
RBGT	PD
Distillation	AF
	MCP

شرکت فنی و مهندسی **البرز تدبیر کاران** (سهی اس) تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید صابونچی کوچه مهماندوست پلاک ۴۰

خدمات آزمایشگاهی، آنالیز روغن و تحقیقات، پایش وضعیت، (CM) سیستمهای مکانیکی و ترانسفورماتورهای برق

© Powered By ATS Co.™